


**Absperrschieber: [www.absaugwelt.de](http://www.absaugwelt.de)**

# **Elektro-pneumatische Absperrschieber**

**TQP - High Performance**  
**für Absauganlagen | Absaugtechnik | Späneabsaugung**



**Wir automatisieren Absauganlagen.**  
**[Absaugwelt.de](http://Absaugwelt.de) | Streubel Automation**

## **Technische Dokumentation**

### **Inhalt**

1)Anwendungsbereich .....	2
2)Aufbau und Funktionsweise .....	3
3)Maße und Gewichte .....	4
4)Ersatzteile .....	5
a)Druckluftzylinder .....	5
b)Steuerventil .....	6
c)Kleinteile.....	7
5)Montage .....	8
a)Vor der Montage .....	8
b)Während der Montage .....	9
6)Wartung.....	10
7)Kontakt Daten.....	10

### **1) Anwendungsbereich**

Die Absperrschieber sind für den Einsatz in Absauganlagen der spanabhebenden Industrie konzipiert. Sie dienen der schnellen Absperrung von Vakuumleitungen. Als Schüttgutschieber eignen sich die Schieber nicht. Auch für eine Verwendung bei positivem Druck oder bei Unterdruck über 4.000 Pa sind die Schieber nicht ausgelegt.

Achtung: Die Absperrschieber dürfen auf keinen Fall als Feuerklappen in Brandschutzanlagen eingesetzt werden.

Der Einsatz des Schiebers soll in Innenräumen bei Raumtemperatur erfolgen. Von einer Verwendung im Freien ist abzusehen. Niedrige Lufttemperaturen können zur Kondensation führen. Der Schieber ist unbedingt vor Feuchtigkeit zu schützen, also auch vor Kondensaten (Tau) und anderen Niederschlägen. Diese können vor allem zu Beschädigungen der Pneumatikteile am Schieber führen.

## **2) Aufbau und Funktionsweise**

Der Absperrschieber aus Stahl verzinkt besteht aus zwei miteinander verschraubten Gehäuseblechen der Dicke 1,5–3 mm, zwischen denen ein Schieberblech der Dicke 2-4 mm gleitet. Die Dicke der Bleche variiert je nach Schiebergröße. Bis Nennweite 200 mm sind in jede Gehäusehälfte zwei Dichtringe (ein PE-Gleitring + ein profilierter Anpressring) in einen vertieften Einbauraum um die Schieber-Öffnung eingelegt. Bei Schiebern mit Nennweite größer 200 mm nur der PE-Gleitring.

Die Schieber sind mit Druckluftzylindern ausgestattet, wobei auf Schiebern ab Nennweite 180 mm zwei Zylinder montiert sind. Auf diese Weise wird eine gleichmäßige Führung des Schieberblechs im Gehäuse erreicht und Verschleiß vorgebeugt.


Die Steuerung des Schiebers erfolgt über ein elektro-pneumatisches 5/2-Wege-Magnetventil. Das Ventil ist mit einer Magnetspule inkl. LED-Stecker versehen. Der Kunde kann bei seiner Bestellung auswählen, welche Spule auf dem Ventil montiert werden soll, wobei folgende Spannungen zur Auswahl stehen: 230 V AC, 24 V DC, 12 V DC, 24 VAC, 48V AC oder 110 V AC.

Zusätzlich legen wir jedem Schieber eine Ersatzspule bei. Bei Schiebern für 230 V AC, kann der Kunde sich statt für eine Ersatzspule der gleichen Spannung auch für eine Ersatzspule in 24 V DC entscheiden.

Das Ventil ist mit drei geraden Steckverschraubungen (Messing vernickelt, G 1/8"-Gewinde) und zwei handverstellbaren Drosselschalldämpfern bestückt. Diese dienen der Einstellung der Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit des Schiebers. An die Verschraubungen können Schläuche mit 6 mm Außendurchmesser für die Druckluftversorgung angeschlossen werden.

Es soll vorzugsweise trockene und ölfreie Druckluft mit einem Normaldruck von 8,5 bar zum Einsatz kommen. Falls geölte Luft zum Einsatz kommt, muss der Absperrschieber **immer** mit geölter Druckluft betrieben werden, d.h. ein späterer Betrieb ohne Öl ist dann nicht mehr möglich.

### 3) Maße und Gewichte



*D: Schieber-Durchmesser*  
*H: Schieber-Höhe*  
*D1: Dicke Schieberblech*

*B: Schieber-Breite*  
*F: Länge Schieber geöffnet*  
*D2: Dicke Gehäuseblech*

*C: Länge Schieberblech*

<b>D</b> mm	<b>Hub</b> mm	<b>H</b> mm	<b>B</b> mm	<b>C</b> mm	<b>F</b> mm	<b>D1</b> mm	<b>D2</b> mm	<b>Gewicht</b> kg
80	90	125	157	225	345	2	1,5	2,8
100	110	125	177	265	405	2	1,5	3,4
120	135	125	200	315	481	2	1,5	4
125	135	125	200	315	481	2	1,5	4,1
140	160	125	225	362	555	2	1,5	4,8
150	160	125	225	362	555	2	1,5	4,9
160	170	125	235	383	584	2	1,5	5,2
180	210	125	276	465	708	2	1,5	7,4
200	210	125	276	465	708	2	1,5	7,4
225	260	165	345	565	857	3	2	13,5
250	260	165	370	565	859	3	2	14
280	325	165	421	705	1.059	3	2	21
300	325	165	421	705	1.059	3	2	21
315	325	165	436	705	1.059	3	2	21
350	365	165	473	765	1.162	3	2	24
355	365	165	473	765	1.317	3	2	24
400	415	165	521	870	1.317	3	2	28,5
450	465	224	622	990	1.491	4	3	58
500	510	224	672	1.090	1.636	4	3	67

Für weitere Maße stehen unter <https://absaugwelt.homepage.t-online.de/Download-CAD-Daten> STEP-Daten zum Download zur Verfügung.

## 4) Ersatzteile


Neben den fertig montierten Schiebern können Pneumatikzylinder, Magnetventile, Spulen, Stecker, Schläuche sowie Steckverschraubungen und Drosselschalldämpfer auch einzeln als Ersatzteile über unseren Online-Shop [www.absaugwelt.de](http://www.absaugwelt.de) bezogen werden.

### a) *Druckluftzylinder*

Auf den Absperrschiebern sind ausschließlich doppeltwirkende ISO-Zylinder mit Magnetring montiert. Die Zylinder auf den Schiebern mit Nennweite 80 – 250mm entsprechen ISO 6432. Auf den Schiebern mit Nennweite 280 – 500 mm Durchmesser befinden sich ISO-Zylinder nach ISO 6431 VDMA mit Sensornut und einstellbarer Endlagendämpfung.

<b>Schieber</b>	<b>Zylinder</b>	<b>Bezeichnung</b>
TQP080	MI25S0090CAG*	ISO-Zylinder mit 90mm Hub + Ø 25mm + 2 WV* G1/8"
TQP100	MI25S0110CAG*	ISO-Zylinder mit 110mm Hub + Ø 25mm + 2 WV G1/8"
TQP120	MI25S0135CAG*	ISO-Zylinder mit 135mm Hub + Ø 25mm + 2 WV G1/8"
TQP125	MI25S0135CAG*	ISO-Zylinder mit 135mm Hub + Ø 25mm + 2 WV G1/8"
TQP140	MI25S0160CAG*	ISO-Zylinder mit 160mm Hub + Ø 25mm + 2 WV G1/8"
TQP150	MI25S0160CAG*	ISO-Zylinder mit 160mm Hub + Ø 25mm + 2 WV G1/8"
TQP160	MI25S0170CAG*	ISO-Zylinder mit 170mm Hub + Ø 25mm + 2 WV G1/8"
TQP180	MI25S0210CAG*	ISO-Zylinder mit 210mm Hub + Ø 25mm + 2 WV G1/8"
TQP200	MI25S0210CAG*	ISO-Zylinder mit 210mm Hub + Ø 25mm + 2 WV G1/8"
TQP225	MI25S0260CAG*	ISO-Zylinder mit 260mm Hub + Ø 25mm + 2 WV G1/8"
TQP250	MI25S0260CAG*	ISO-Zylinder mit 260mm Hub + Ø 25mm + 2 WV G1/8"
TQP280	SE32S0325G*	ISO-Zylinder mit 325mm Hub + Ø 32mm + 2 WV G1/8"
TQP300	SE32S0325G*	ISO-Zylinder mit 325mm Hub + Ø 32mm + 2 WV G1/8"
TQP315	SE32S0325G*	ISO-Zylinder mit 325mm Hub + Ø 32mm + 2 WV G1/8"
TQP350	SE32S0365G*	ISO-Zylinder mit 365mm Hub + Ø 32mm + 2 WV G1/8"
TQP355	SE32S0365G*	ISO-Zylinder mit 365mm Hub + Ø 32mm + 2 WV G1/8"
TQP400	SE32S0415G*	ISO-Zylinder mit 415mm Hub + Ø 32mm + 2 WV G1/8"
TQP450	SE50S0465G*	ISO-Zylinder mit 465mm Hub + Ø 50mm + 2 WV G1/4"
TQP500	SE50S0510G*	ISO-Zylinder mit 510mm Hub + Ø 50mm + 2 WV G1/4"


\* WF = Winkelverschraubung



Die Zylinder sind mit drehbaren Winkelverschraubungen bestückt. (Vgl. c) Kleinteile )

**b) Steuerventil**

Bei dem Steuerventil auf dem Schieber handelt es sich um ein monostabiles 5/2-Wege-Magnetventil mit G 1/8"-Gewinden. Je nach Kundenwunsch befinden sich Spulen in unterschiedlichen Spannungen auf dem Ventil. Die Artikelnummern der Ventile lauten wie folgt:



<b>Spannung</b>	<b>Artikelnummer</b>
Spannung 230 V AC	4V210-06-S1AC220VL
Spannung 24 V DC	4V210-06-S1DC24VL
Spannung 24 V AC	4V210-06-S1AC24VL
Spannung 12 V DC	4V210-06-S1DC12VL
Spannung 48 V AC	4V210-06-S1AC48VL
Spannung 110 V DC	4V210-06-S1DC110VL

**c) Kleinteile**

Die folgenden Teile können ausschließlich über <https://absaugwelt.de/Zubehoer> bezogen werden.


Gerade Steckanschlüsse	IQSG186GMSV	
Winkel-Steckanschlüsse	IQSL186GMSV	
Drosselschalldämpfer	023521	
T-Steckanschlüsse	IQST60MSV	
Polyurethan-schläuche blau oder schwarz	PUN6X4BLAU PUN6X4SCHWARZ	
Kupplungsstecker zum Druckluftanschluss	KSK 4 NW7	

## 5) Montage

### a) *Vor der Montage*

Vor der Installation des Absperrschiebers sollte er in stromlosen Zustand per Handbetätigung getestet werden. Der Schieber muss dafür mit Druckluft versorgt werden. Drücken Sie den roten Knopf am Magnetventil, woraufhin der Absperrschieber öffnet. Beim Loslassen des Knopfes soll der Absperrschieber wieder schließen. Es ist insbesondere zu prüfen ob der Schieber exakt ausgerichtet ist, d.h. ob er sich weitgehend reibungslos bewegen lässt. Bei mangelhafter Ausrichtung kann ein vorzeitiger Verschleiß des Schiebers eintreten.

Falls nötig lässt sich die voreingestellte Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit an den Drosselschalldämpfern nachjustieren. Eine Rechtsdrehung führt zu einer Verringerung und eine Linksdrehung zu einer Erhöhung der Geschwindigkeit. Der Drosselschalldämpfer in Eingang 5 dient der Einstellung der Schließgeschwindigkeit, der Drosselschalldämpfer in Eingang 3 dient der Einstellung der Öffnungsgeschwindigkeit. Die Grundeinstellung des Schiebers sollte immer **ausgehend von der Drosselposition „geschlossen“** erfolgen (erreichbar durch Rechtsdrehung bis zum Anschlag). Anschließend nähert man sich mit Viertelumdrehungen nach links der richtigen Geschwindigkeitseinstellung an.



Der Schieber darf nur mit der Hand bewegt werden, z.B. durch manuelles Herausziehen des Schieberbleches, wenn die Druckluft und der Strom abgeschaltet sind.


**Achtung:** Beim Bewegen des Schiebers niemals die Hände in die Schieber-Öffnung bringen. Es besteht Quetschgefahr.

Falls das Öffnen bzw. Schließen des Schiebers nicht weitgehend reibungslos erfolgt, können die Muttern an der Kolbenstange gelockert werden. Anschließend muss der Schieber mehrmals betätigt werden bis die Schieber-Bewegung störungsfrei verläuft. Danach müssen die Muttern wieder festgezogen werden. Der Schieber muss sich dabei im geschlossenen Zustand befinden.



**Achtung:** Grundsätzlich wird jeder Schieber von uns geprüft und voreingestellt. Für Nachjustierungen durch unsere Kunden besteht keine Gewährleistung.

**b) Während der Montage**

1) Der Schieber muss lastfrei montiert werden, vorzugsweise in einer Horizontalleitung, d.h. nicht liegend, wobei die Magnetspule am Ventil nach oben zeigen soll. Mechanische Spannungen am Schieber müssen ausgeschlossen werden, z.B. durch Montage gemäß folgender Zeichnung:



2) Die Erdung des elektro-pneumatischen Magnetventils (110 V AC und 230 V AC) hat ordnungsgemäß zu erfolgen.



3) Für eine gleichmäßige Anströmung, darf der Schieber nicht unmittelbar vor oder nach Formteilen und Bögen sowie in der Nähe von Ventilatoren eingebaut werden (3 – 5 D).

4) Bei der Montage müssen die für den Betriebsort geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften beachtet werden. Der Schieber muss fachgerecht eingebaut werden und durch seine Positionierung darf keine Gefährdung für Menschen und Gegenstände, die sich in der Nähe des Schiebers befinden, entstehen. Aufgrund des schnellen Öffnens und Schließens des Schiebers kann es zu erheblichen Personen- und Sachschäden kommen.

## **6) Wartung**

In regelmäßigen Abständen sollten die elektrischen und pneumatischen Anschlüsse kontrolliert werden. Außerdem müssen alle Schrauben auf festen Sitz geprüft und gegebenenfalls festgezogen werden

Achtung: Für Wartungs- und Reparaturarbeiten muss der Absperrschieber immer vom Druckluft- und Stromnetz getrennt werden!

## **7) Kontaktdaten**

Für Rückfragen stehen kompetente Ansprechpartner unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung:

Streubel Automation Inhaber: Uta Streubel Im Schlott 1 92339 Beilngries/Grampersdorf	Tel. 08466-90-494-10 Fax 08466-90-494-15 E-Mail : <a href="mailto:info@pneumatikwelt.de">info@pneumatikwelt.de</a>
---	--